



## توصیه های ایمنی برای مساجد ، حسینیه ها و تکایا

- ۱) استقرار بناهای تجمعی در همه موارد باید به نحوی باشد که در های اصلی ورود و خروج آنها دست کم به یک راه همگانی بطور مستقیم باز شود.
- ۲) برای محل تجمع عزاداران حتماً باید معبر خروج اضطراری علاوه بر ورودی اصلی پیش بینی شود.
- ۳) برای افراد سالخورده و اطفال و بانوان حتماً باید مکانی در نزدیکترین نقطه به خروج بی خطر پیش بینی شود.
- ۴) راههای خروج باید دارای ظرفیت کافی برای تخلیه همزمان کلیه متصرفان باشد.
- ۵) در فضاهای تجمعی پرتراکم مانند زیارتگاهها ، مساجد ، حسینیه ها ، نمازخانه ها به ازای ۵۰ تا ۳۰۰ نفر دو خروج دور از هم ، از ۳۰۱ تا ۱۰۰۰ نفر سه خروجی و بیشتر از ۱۰۰۰ نفر چهار خروجی پیش بینی گردد.
- ۶) رعایت فاصله مناسب سیم ، اتصالات و ادوات برقی از مواد و مصالح قابل اشتعال ( پرد $\frac{1}{2}$  فرش  $\frac{1}{4}$  تابلو و ... ) الزامی است.
- ۷) هر فیوز برق باید استاندارد بوده و از استفاده از فیوزهای تقویت شده و غیر استاندارد جداً خودداری شود. اخذ انشعابات متعدد از یک پریز برق ممنوع می باشد.
- ۸) استفاده از لامپ های برق ولتاژ بالا و بدون حباب و حفاظ ممنوع می باشد.
- ۹) قبل از استفاده از وسایل گرمای از استاندارد و سالم بودن آن اطمینان حاصل شود.
- ۱۰) در صورت استفاده از بخاریهای نفتی بایستی قبل از پر کردن منبع سوخت اقدام به خاموش کردن آن نمود.
- ۱۱) از بخاریهای کارگاهی ، بدون دودکش ، هیزم سوز ، شعله عریان و بدون حفاظ و امثالهم در داخل تکایا استفاده نشود.
- ۱۲) در اخذ انشعاب از لوله کشی گاز حتماً از شیلنگ های فشار قوی مخصوص و بست مناسب استفاده شود.
- ۱۳) عبور دادن دودکش بخاریها از سقف که از برزنت یا مصالح قابل اشتعال میباشد جداً جلوگیری شود.



- ۱۴) رعایت حداقل یک متر فاصله بین وسایل گرمازا و لوازم قابل اشتعال (پشتی ¼ فرش ¼ پرچم و ...) الزامی است .
- ۱۵) در قسمت طبخ حتماً باید معابر خروج سریع خدمه تدارک دیده شود.
- ۱۶) قسمت طبخ نذورات در مکان مناسب و دور از محیط تکایا انتخاب گردد
- ۱۷) در کلیه قسمت ها به ویژه محل طبخ غذا حتماً باید به اندازه کافی کپسولهای آتش نشانی سیار موجود باشد و کارکنان با طریقه استفاده از آنها آشنا باشند .
- ۱۸) از ورود کودکان به قسمت طبخ غذا جلوگیری شود.
- ۱۹) در صورت نیاز به نگهداری مواد نفتی و سیلندرهای گاز مکان مناسب خارج از فضای عمومی در نظر گرفته شود.
- ۲۰) در صورتیکه از هیزم برای پخت و پز استفاده می شد حتماً باید آب کافی و حداقل یک شیلنگ برای اطفاء آتش سوزی های احتمالی پیش بینی شود
- ۲۱) از نگهداری مواد نفتی و مایعات قابل اشتعال در داخل سالن و محل طبخ غذا خودداری شود.
- ۲۲) کفراژ بندی (سازه غیر مقاوم) بایستی به نحوی محاسبه گردد که تحمل بار مرده و بار زنده احتمالی که بر روی آن گذاشته میشود داشته و بوسیله سیم بکسل و وسایل مناسب بر روی زمین مهار گردد. به صورتی که در صورت وزش تند باد امکان تخریب و واژگونی آن وجود نداشته باشد.
- ۲۳) کوره بخاریها و دستگاههای گرماساز را قبل از استفاده حتماً نظافت کنید .
- ۲۴) در صورت استفاده از بخاریهای گازی و پس از نصب بخاری و اطمینان از عملکرد صحیح آنها مراقب باشید که شیر فلکه گاز مخصوص دستگاه در معرض دستکاری بچه ها و آسیب های فیزیکی قرار نگیرد.
- ۲۵) قبل از بهره برداری از دستگاه حرارت زا مانند : بخاریها ¼ سیستم حرارت مرکزی و امثالهم دودکش را نظافت و از باز بودن مسیر دودکش اطمینان حاصل نمائید.
- ۲۶) دودکش ها در ناحیه منتهی به فضای باز باید مجهز به کلاک باشند تا از افتادن اجسام داخل دودکش و همچنین کوران هوا در زمان وزش تند بادها مصون باشند.
- ۲۷) دودکش نبایستی در مجاورت پرده و مواد قابل اشتعال قرار گیرد و از محل کاملاً امن با ساختار غیر قابل اشتعال عبور داده شود.



۲۸) ایجاد شبکه آبرسانی آتش نشانی در مساجد و حسینیه ها ضروری بوده که بایستی به نحوی طراحی و نصب گردد که امکان پوشش دهی لازم را به کلیه نقاط داشته و ظرفیت مخازن آن با توجه به فاصله ایستگاه آتش نشانی محل تعیین و حداقل برای مدت زمان ۱۵ دقیقه در نظر گرفته شود.

۲۹) قبل از برگزاری مراسم ، شبکه برق ، لوازم الکتریکی و وسایل گرمازا مورد بازرسی متخصصین صلاحیت دار قرار گیرد.

۳۰) ازدود کردن اسپند و عود و امثالهم با استفاده از ذغال و منقل در داخل هئیت و تکایا پرهیزید.

۳۱) از استعمال دخانیات در داخل تکایا جلوگیری شود.

۳۲) حریم چادرهای تکایا باید جهت جلوگیری از تردد افراد غیر مسئول و یا احتمال انتقال آتش سوزی از بیرون کنترل گردد.

۳۳) نصب سیستم اعلام حریق اتوماتیک در مساجد و حسینیه ها که بصورت دائمی می باشد الزامی است.

۳۴) در صورت بروز آتش سوزی در اینگونه اماکن مقدس توصیه میگردد خونسردی خود را حفظ کرده و در وهله اول نسبت به خاموش نمودن حریق در صورت وسعت کم ، با بستن شیر بخاری نفتی و یا گازی و با استفاده از خاموش کننده دستی اقدام و همزمان نسبت به مطلع ساختن سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی که به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمت به شما شهروندان گرامی میباشد از طریق شماره تلفن ۱۲۵ سناد فرماندهی اقدام نموده و آدرس و مشخصات کامل را به آنان اطلاع دهید.

۳۵) کلیه مدیران، مسئولین و خدمه مساجد و حسینیه با مراجعه به نزدیکترین ایستگاه آتش نشانی محل ، مسائل ایمنی ونحوه مقابله با حریقها و حوادث را آموزش ببینند.